

MINISTERO DELL'INTERNO Nota VVF del 06 agosto 2026 n. 16253

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED
ENERGETICA

PROT. N. 0016253 Roma, 06 agosto 2026

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m.i. Paragrafo G.2.7.

Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali.

Rettifica (errata corrige) alla nota prot. N. 15002 del 22 luglio 2026.

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, diramata a codesti Uffici e agli Ordini e Collegi professionali destinatari, si rende necessario apportare le seguenti rettifiche, dovute a mero errore materiale, ad alcuni riferimenti contenuti nelle tabelle esemplificative e nel testo. 1) Nel paragrafo 2. "Valutazione di norme o documenti tecnici nelle applicazioni del paragrafo G.2.7 nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi disciplinati dal DM 7 agosto 2012", ove è riportato "avvalersi del Capitolo G.2.7 del Codice", leggasi "avvalersi del paragrafo G.2.7 del Codice". 2) Nella tabella "Capitolo S.6 Sistema di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio", nella riga ove sono riportate la denominazione "Sistemi IRAI" e la soluzione conforme "UNI 9795", leggasi la denominazione "Sistemi a schiuma" e la soluzione conforme "UNI EN 13565-2". Restano invariati gli esempi di soluzione alternativa già indicati. 3) Nella medesima tabella "Capitolo S.6", nella riga ove è riportata la denominazione "Sistemi EVAC", leggasi la denominazione "Sistemi spray ad acqua". Restano invariate la soluzione conforme (UNI CEN/TS 14816) e gli esempi di soluzione alternativa già indicati. 4) Nella tabella "Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme dell'incendio", ove sono riportati i riferimenti "BS 85391", "BS 8539-6", "BS 8539-8" e "BS 8539-9", leggasi rispettivamente "BS 5839-1", "BS 5839-6", "BS 5839-8" e "BS 5839-9". Le rettifiche riguardano esclusivamente i riferimenti sopra indicati e non incidono sui criteri e sulle indicazioni operative espressi nella nota, che restano confermati. Si prega di tenere conto delle correzioni e a darne opportuna diffusione.